

NOTA EXPLICATIVA 01:

MODALIDADE: Disputa Fechada 004.2019

OBJETO: Contratação de empresa para Edificação de Pavilhão Receptivo com área de 1.234,50m² limítrofe ao Pavilhão 01 já existente, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos.


Questionamento: “Referente ao item 3.1 estrutura metálica - Qual o peso da estrutura? Qual a espessura das telhas (superior e inferior)?”

RESPOSTA: No tocante ao peso da estrutura metálica, gira em torno de 62 toneladas e a espessura das telhas inferiores e superiores é de 0,50mm.

Questionamento: “Referente ao item 6.3 e 6.5, argamassa colante ACI; O piso especificado para colocar é porcelanato, conforme norma teria que ser argamassa colante ACIII, para porcelanato.”

RESPOSTA: De acordo com o Anexo XIII – Planilha de Preços, deverá ser orçada a argamassa do tipo ACI.

Novo Hamburgo, 06 de Dezembro de 2019



Diego Andres Martinez Agüero
Pres. Com. Perm. Licitações

